



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Gördülő Fejlesztési Terv

2017-2031. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

Az alábbi vízi közmű rendszerre:

Sorszám	MEKH azonosító kód	Víziközmű- rendszer megnevezése	Víziközmű- szolgáltatási ágazat	Ellátási terület	Működési jogviszony időbeli hatálya
3	11-32027-1- 001-00-10	BGY-IV	közműves ivóvízellátás	Bugyi	2027. június 30.

Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2017-2031.

Tartalomjegyzék

Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészének 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ szerinti műszaki leírása.

Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészének összefoglaló táblázata

Mellékletek:

1. Felújítási és Pótlási Tervrész III. ütemének átnézeti helyszínrajza

Gördülő Fejlesztési Terv

Felújítási és Pótlási Tervrész műszaki leírása, az alábbi víziközmű-rendszerre

Víziközmű-rendszer:	BGY-IV
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	Ivóvízellátás
Ellátási terület:	Bugyi

1./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Bugyi Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 6.661 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/D. §. (4) a) pontja alapján, a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	6.661	999	0 (megjegyzés: 5.662 eFt. a beruházás II. ütemére van tartalékolva!)
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	26.644	3.996	0 (megjegyzés: 22.648 eFt. a beruházás II. ütemére van tervezve!)
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	66.610	9.990	21.650 (megjegyzés: 56.620 eFt. meg lett osztva a lenticben leírtak szerint!)

Megjegyzés: a tervezésnél Bugyi és Bugyi-Felsővány ivóvíz ellátás rendszereit egybe kezeltük, mert a fentiekben bemutatott rendelkezésre álló pénzügyi forrás a két rendszerre van meghatározva. Ezért a két rendszer gördülő fejlesztési tervét együtt kell kezelni.

Bugyi és Bugyi-Felsővány ivóvíz ellátás rendszere műszaki szempontból megfelelő, mert:

- a vízmű telepen a villamos és gépészeti berendezések új, korszerű, jól működő elemek, az épületek, és a műtárgyak szintén újak, műszaki állaga kiváló,
- a vízhalózat KPE alapanyagú, melynek élettartalma sokkal több, mint a gördülő fejlesztési terv 15 éves időszaka. Csőtörés nem számottevő, szinte csak mások által okozott problémák miatt adódnak.

A fentiekben kimutatott 15 %-os előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére elkülönített évi 999 eFt. biztosítást ad arra, hogy az esetlegesen keletkező akár gépészeti, akár hálózati probléma, azonnali elhárításra kerüljön.

A fenti bérleti díj, mint a rendelkezésre álló és ezzel tervezhető pénzügyi forrás keretének felosztása:

A DAKÖV Kft., mint a Bugyi és Bugyi-Felsővány ivóvíz ellátás rendszerének üzemeltetője, a Bugyi Önkormányzattal egyeztetve, a fentiekben leírt műszaki állapot alapján, 3 komolyabb fejlesztési feladatot határozott meg az elkövetkezendő 15. évre.

Fejlesztési feladat	Tervezett költsége eFt.
Bugyi, 4. számú vízmű kút üzembe helyezése	29.150
Bugyi, „CZANIK ÜRBŐ puszta” település részen meglévő víztorony felújítása	21.650
Bugyi-Felsőványon tartalék mélyfúrású kút kialakítása és üzembe helyezése	34.130
Összesen:	84.930

A 15. évre szóló bérleti díj teljes összegéből $(6.661 + 26.644 + 66.610 = 99.915)$ az elkülönített összeget $(999 + 3.996 + 9.990 = 14.985)$ levonva $(99.915 - 14.985 = 84.930)$, megegyezik a fenti fejlesztési feladatok (84.930) összegével.

A pénzügyi fedezet tervezett ütemezése:

Fejlesztési feladat	Tervezett fejlesztési feladat kivitelezésének éve	Bérleti díj ütemezése
Bugyi, 4. számú vízmű kút üzembe helyezése	2021	2017. 2018. 2019. 2020. és 2021. évek bérleti díja, azaz $5 \times 5.662 \text{ eFt.} = 28.310 \text{ eFt.}$, meg 2022. évből 840 eFt. $28.310 \text{ eFt.} + 840 \text{ eFt.} = 29.150 \text{ eFt.}$
Bugyi, „CZANIK ÜRBŐ puszta” település részen meglévő víztorony felújítása	2025	2022. év maradék összeg $(5.662 - 840 = 4.822)$ meg 2023. 2024. évek bérleti díja, azaz $2 \times 5.662 \text{ eFt.} = 11.324 \text{ eFt.}$, meg 2025. évből 5.504 eFt. Összesen: $4.822 \text{ eFt.} + 11.324 \text{ eFt.} + 5.504 \text{ eFt.} = 21.650 \text{ eFt.}$
Bugyi-Felsőványon tartalék mélyfúrású kút kialakítása és üzembe helyezése	2031	2025. év maradék összege $(5.662 - 5.504 = 158)$ meg 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. évek bérleti díja, azaz $6 \times 5.662 \text{ eFt.} = 33.972 \text{ eFt.}$ Összesen: $158 \text{ eFt.} + 33.972 \text{ eFt.} = 34.130$

2./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 1./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Bugyi Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Bugyi település víziközmű-szolgáltató, a Bugyi közműves vízellátás Gördülő Fejlesztési Tervében a Felújítási és pótlási Tervrész I. Üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. Az 1./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a Gördülő Fejlesztési Tervet minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a felújítási és pótlási tervrész I. Üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

3./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 1./ pontjában meghatározott tervezett összeg az II. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Bugyi Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Bugyi település víziközmű-szolgáltató, a Bugyi közműves vízellátás Gördülő Fejlesztési Tervében a Felújítási és pótlási Tervrész II. Üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. Az 1./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a Gördülő Fejlesztési Tervet minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a felújítási és pótlási tervrész II. Üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

4./ A felújítási és pótlási tervrész III. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 1./ pontjában meghatározott tervezett összeg a III. ütemre: 21.650 eFt.

A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrész III. ütemének készítési időszakában a DAKÖV Kft. figyelembe vette a Kft. műszaki vezető szakemberek és munkatársak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Bugyi ivóvízellátás rendszerénél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Bugyi ivóvízellátás rendszerénél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2015. szeptember 15.-én a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2016.-2030. időtávra szóló gördülő fejlesztési tervben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembe vételével állította össze a felújítási és pótlási tervrésznél, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

A III. Ütemben tervezett felújítási és pótlási feladatok:

III. Ütem 1. feladat: „CZANIK ÜRBÖ puszta” település részen meglévő víztorony felújítása

Közel 40 éve megépült 100 m³-es víztoronynál, az általános karbantartások kivételével nem történt felújítási munkálatok. A III. Ütemben lett tervezve a víztorony jelentős mértékű felújítása az alábbiak szerint:

• Vízter homokszórásos festése az idevonatkozó előírások alapján:	5.000 eFt.
• Cső oszlop külső festése:	2.250 eFt.
• Cső oszlop belső festése:	2.000 eFt.
• Víztorony gépészeti elemeinek cseréje, pótlása:	9.000 eFt.
• <u>A víztorony vízterének szigetelés cseréje:</u>	<u>3.400 eFt.</u>
• Összesen:	21.650 eFt.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva.

A III. Ütem tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
„CZANIK ÜRBÖ puszta” település részen meglévő víztorony felújítása:	21.650
Összesen:	21.650

A III. Ütemben tervezett feladat nem engedély köteles tevékenység, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatnak környezetre gyakorolt káros hatása nincs. A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (3) d) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a III. ütemben tervezett feladat esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra																								
FELJÚJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					Vízközmű-szolgáltató megnevezése:					Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:					Vízközmű-rendszer kódja: **				
					Dabas és Környéke Vízügyi Kft.					Dabas és Környéke Vízügyi Kft.					Bugyi közműves ivóvízellátás					11-32027-1-001-00-10				
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzése	nem	Bugyi Önkormányzat	999	Bérleti díj	2017.01.01	2017.12.31	rövid	x															
2.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzése	nem	Bugyi Önkormányzat	3 996	Bérleti díj	2018.01.01	2021.12.31	közép		x														
3.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzése	nem	Bugyi Önkormányzat	9 990	Bérleti díj	2022.01.01	2031.12.31	hosszú							x	x	x	x	x					
4.	„CZANIK ÜRBÖ pusztá” település részen meglévő víztorony felújítása	nem	Bugyi Önkormányzat	21 650	Bérleti díj	2025.03.01	2025.11.30	hosszú																
5.																								
6.																								
7.																								
8.																								
9.																								
10.																								
11.																								
12.																								
13.																								

	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében
I. ütem	Bérleti díj 999
II. ütem	Bérleti díj 3 996
III. ütem	Bérleti díj 31 640

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni
 ** a hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő Fejlesztési Terv

2017.-2031. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

Az alábbi vízi közmű rendszerre:

Sorszám	MEKH azonosító kód	Víziközmű- rendszer megnevezése	Víziközmű- szolgáltatási ágazat	Ellátási terület	Működési jogviszony időbeli hatálya
3	11-32027-1- 001-00-10	BGY-IV	közműves ivóvízellátás	Bugyi	2027. június 30.

Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrész 2017.-2031.

Tartalomjegyzék

Megbízás Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrész elkészítésére és Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH-hez) történő benyújtására

Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészének 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ szerinti műszaki leírása.

Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészének összefoglaló táblázata

Gördülő Fejlesztési Terv

Beruházási Tervrész műszaki leírása, az alábbi víziközmű-rendszerre

Víziközmű-rendszer:	BGY-IV
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	Ivóvízellátás
Ellátási terület:	Bugyi

1./ A fejlesztési feladatokra rendelkezésre álló források bemutatása:

A Bugyi Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 6.661 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/D. §. (4) a) pontja alapján, a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	6.661	999	0 (megjegyzés: 5.662 eFt. a beruházás II. ütemére van tartálékolva!)
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	26.644	3.996	22.648
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	66.610	9.990	0 (megjegyzés: 56.620 eFt. meg lett osztva a lentiekben leírtak szerint!)

Megjegyzés: a tervezésnél Bugyi és Bugyi-Felsővány ivóvíz ellátás rendszereit egybe kezeltük, mert a fentiekben bemutatott rendelkezésre álló pénzügyi forrás a két rendszerre van meghatározva. Ezért a két rendszer gördülő fejlesztési tervét együtt kell kezelni.

Bugyi és Bugyi-Felsővány ivóvíz ellátás rendszere műszaki szempontból megfelelő, mert:

- a vízmű telepen a villamos és gépészeti berendezések új, korszerű, jól működő elemek, az épületek, és a műtárgyak szintén újak, műszaki állaga kiváló,
- a vízhálózat KPE alapanyagú, melynek élettartalma sokkal több, mint a gördülő fejlesztési terv 15 éves időszaka. Csőtörés nem számottevő, szinte csak mások által okozott problémák miatt adódnak.

A fentiekben kimutatott 15 %-os előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére elkülönített évi 999 eFt. biztosítást ad arra, hogy az esetlegesen keletkező akár gépészeti, akár hálózati probléma, azonnali elhárításra kerüljön.

A fenti bérleti díj, mint a rendelkezésre álló és ezzel tervezhető pénzügyi forrás keretének felosztása:

A DAKÖV Kft., mint a Bugyi és Bugyi-Felsővány ivóvíz ellátás rendszerének üzemeltetője, a Bugyi Önkormányzattal egyeztetve, a fentiekben leírt műszaki állapot alapján, 3 komolyabb fejlesztési feladatot határozott meg az elkövetkezendő 15. évre.

Fejlesztési feladat	Tervezett költsége eFt.
Bugyi, 4. számú vízmű kút üzembe helyezése	29.150
Bugyi, „CZANIK ÜRBÖ puszta” település részen meglévő víztorony felújítása	21.650
Bugyi-Felsőványon tartalék mélyfúrású kút kialakítása és üzembe helyezése	34.130
Összesen:	84.930

A 15. évre szóló bérleti díj teljes összegéből ($6.661 + 26.644 + 66.610 = 99.915$) az elkülönített összeget ($999 + 3.996 + 9.990 = 14.985$) levonva ($99.915 - 14.985 = 84.930$), megegyezik a fenti fejlesztési feladatok (84.930) összegével.

A pénzügyi fedezet tervezett ütemezése:

Fejlesztési feladat	Tervezett fejlesztési feladat kivitelezésének éve	Bérleti díj ütemezése
Bugyi, 4. számú vízmű kút üzembe helyezése	2021	2017. 2018. 2019. 2020. és 2021. évek bérleti díja, azaz $5 \times 5.662 \text{ eFt.} = 28.310 \text{ eFt.}$, meg 2022. évből 840 eFt. $28.310 \text{ eFt.} + 840 \text{ eFt.} = 29.150 \text{ eFt.}$
Bugyi, „CZANIK ÜRBÖ puszta” település részen meglévő víztorony felújítása	2025	2022. év maradék összege ($5.662 - 840 = 4.822$) meg 2023. 2024. évek bérleti díja, azaz $2 \times 5.662 \text{ eFt.} = 11.324 \text{ eFt.}$, meg 2025. évből 5.504 eFt. Összesen: $4.822 \text{ eFt.} + 11.324 \text{ eFt.} + 5.504 \text{ eFt.} = 21.650 \text{ eFt.}$
Bugyi-Felsőványon tartalék mélyfúrású kút kialakítása és üzembe helyezése	2031	2025. év maradék összege ($5.662 - 5.504 = 158$) meg 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. évek bérleti díja, azaz $6 \times 5.662 \text{ eFt.} = 33.972 \text{ eFt.}$ Összesen: $158 \text{ eFt.} + 33.972 \text{ eFt.} = 34.130$

2./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 1./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Bugyi Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Bugyi település víziközmű-szolgáltató, a Bugyi közműves vízellátás Gördülő Fejlesztési Tervében a Beruházási Tervrész I. Üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. Az 1./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a Gördülő Fejlesztési Tervet minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. Üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

3./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 1./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre 22.648 eFt., valamint a tartalékkolt I. ütemről áthozott 5.662 eFt. és a III. ütem első évéből megelőlegezett 840 eFt., összesen 29.150 eFt.

Figyelembe véve a vonatkozó területrendezési és vízgyűjtő-gazdálkodási terveket, az ellátásért felelős Bugyi Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Bugyi település víziközmű-szolgáltató a Bugyi közműves ivóvízellátás Gördülő Fejlesztési Tervében a Beruházási Tervrészhez az alábbi műszaki feladatot határozza meg.

Feladat: a vízmű telepen 2012. évben megfúrt 4. számú mélyfúrású kút üzembe helyezése.

A biztonságos üzem mód fenntartása érdekében szükséges a 2012. évben megfúrt 4. számú mélyfúrású kút üzembe helyezése.

A 4. számú kút üzembe helyezésének tervezett műszaki feladatok felsorolása:

- engedélyezési tervdokumentáció készítése (megjegyzés: jelen tervrész tervezésének ideje alatt, az engedélyes tervdokumentáció készítése, a DAKÖV Kft. által folyamatban van)
- engedélyezési eljárás bonyolítása (megjegyzés: jelen tervrész tervezésének ideje alatt, az engedélyezési eljárás bonyolítása, a DAKÖV Kft. által folyamatban van)
- búvárszivattyú, és a haszon cső beszerzése és beépítése
- a 4. számú kút szerelvényeinek (vízmérő, tolózárok, mintavételi csap, stb.) kialakítása
- a 4. számú kút összekötése a vízmű telepen meglévő vízhálózat rendszeréhez
- a 4. számú kút villamos energia ellátásának kialakítása
- a 4. számú kút felépítményének építése
- a 4. számú kút üzembe helyezéséhez szükséges dokumentációk (védőidom kijelölés, vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához szükséges tervek, stb.) elkészítése

A tervezett összeg üzemeltetési tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 29.150 eFt.

Megjegyzés: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott VKEFFO_2016/1608-2 (2016) ügyiratszámú, „tényállás tisztázásra történő felhívás 2016.-2030. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervek jóváhagyására irányuló eljárásokban” tárgyú Végzésre, a DAKÖV Kft. a Bugyi vízellátás rendszerére az alábbi nyilatkozatot tette:

Bugyi közműves ivóvízellátó rendszer (BGY-IV):

Gördülő fejlesztési terv (beruházási terv) tartalma szerint:

Feladat megnevezése: 4. számú vízmű kút üzembe helyezése

Feladat tervezett költsége: 31.650 eFt.

Feladat tervezett időszaka: 2016.-2020.

A tervezett költség ütemenkénti megbontása:

I. ütemre (2016. évre) tervezett költséghányad: 6.330 eFt.

II. ütemre (2017.-2020. közötti időszakra) tervezett költséghányad: 25.320 eFt.

Az I. ütemre megbontott költséghányad összegére tervezett feladatok megnevezése:

A tervezett műszaki feladatok közül az I. ütemre eső tervezett költség (6.330 eFt.) terhére a tervezett feladatok megnevezése:

- engedélyezési tervdokumentáció készítése, és az engedélyezési eljárás bonyolítása 2.500 eFt. összegben
- a 4. számú kút villamos energia ellátásának kialakítása 3.830 eFt. összegben.

Az engedélyezési tervdokumentáció készítése, és az engedélyezési eljárás bonyolítása 2.500 eFt. összegben folyamatban van, a tervek 2016. évben el fognak készülni. A 4. számú kút villamos energia ellátásának 2016. évre tervezett kialakítása elmarad, mert a vízellátás rendszernél 2016. évben más, halaszthatatlan felújítási munkák kerültek elvégzésre. 2016. év végére a tavalyi gördülő fejlesztési terv módosítását a DAKÖV Kft. elvégzi.

A fentiek alapján így a jelen beruházási tervrész II. ütemében a 4. számú vízmű kút üzembe helyezésének tervezett költsége (teljes összköltségből, 31.650 eFt.-ből levonva a tervezési költségeket 2.500 eFt.-t,) 29.150 eFt.

A II. Ütemben tervezett feladat engedély köteles tevékenység, viszont a jelen tervhez a hatóság által kibocsátott engedélyes okiratot nincs csatolva, mert jelenleg a tervezett feladat tervezési fázisban van.

Mivel a „4”-es számú kút a vízmű területén helyezkedik el és a vízmű területe önkormányzati tulajdonban van, ezért a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § (2) f) pontjára hivatkozva, a terület szolgalmi joggal nem érintett.

Az elvégzendő feladatnak környezetre gyakorolt káros hatása nincs. A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § (2) g) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladat esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

4./ A beruházási tervrész III. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 1./ pontjában meghatározott tervezett összeg a III. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Bugyi Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Bugyi település víziközmű-szolgáltató, a Bugyi közműves vízellátás Gördülő Fejlesztési Tervében a Beruházási Tervrész III. Üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. Az 1./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a Gördülő Fejlesztési Tervet minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész III. Üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

5./ Mellékletek:

- II. ütemhez átnézeti helyszínrajz

Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TABLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:	Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Bugyi közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32027-1-001-00-10

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak ével szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	4. sz. vízmű kút üzembehelyezése	igen	Bugyi Önkormányzat	29 150	Bérleti díj	2021.03.01	2021.11.30	közép					x										
2.				0																			
3.				0																			
4.				0																			
5.				0																			
6.				0																			
7.				0																			
8.				0																			
9.				0																			
10.				0																			
11.				0																			
12.				0																			
...				0																			

	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eft)
I. ütem	0
II. ütem	29 150
III. ütem	0

* a megnevezés szövegét aláhúzással kell jelölni
 ** a hivatal által a működési engedélyben megjelölt VKR-kód